

## Občina Lendava

---

**Od:** jozica.goricanec@nlzoh.si  
**Poslano:** torek, 9. december 2025 10:58  
**Za:** miran.doma@lendava.si; obcina@lendava.si  
**Zadeva:** Poročilo o preskusu: 25/129568, Izvir v naselju Pince  
**Priloge:** 25-129568\_Pitna-voda---Izvir-v-naselju-Pince.pdf

občina LENDAVA  
LENDVA község

Spoštovani!

Pošiljamo vam poročilo o preskusu 25/129568, Izvir v naselju Pince

Lep pozdrav,  
Jožica Goričanec, univ. san. inž.

Prejeto:	09-12-2025	601
Številka zadeve	SSS-0013/225	



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - "Izvir v naselju Pince"

Evidenčna oznaka: 2300-20/86243-25/129568

Naročnik: OBČINA LENDAVAL - LENDVA KÖZSEG ZSEG  
GLAVNA ULICA 20  
9220 Lendava - Lendva

Naročilo: Naročilnica št. , 4304-0037/2025, z dne 17.01.2025; Ponudba:  
PO-2300-20/86243-25/91707, z dne 01.01.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Jožica Goričanec, univ. san. inž.

Skrbnik vzorca: Branko Bakan, san. inž.

Murska Sobota, 09.12.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Jožica Goričanec, univ. san. inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



## Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Izvir v naselju Pince  
Številka vzorca: 25/129568  
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
Naročnik: OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG ZSEG, GLAVNA ULICA 20, 9220 Lendava - Lendva  
Vzorec odvzel: Branko Bakan, NLZOH OPKV  
Čas odvzema: 04.12.2025 10:10  
Mesto odvzema: Lendava, Izvir v naselju Pince  
Vzorec sprejel: Branko Bakan  
Kraj in čas sprejema: Murska Sobota, 04.12.2025 11:40

## Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve				
pH	7.2		6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	809	µS/cm	2500	skladen
Vonj	brez posebnosti		/	/
Mikrobiološki parametri				
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

### Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).



NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenčna oznaka: 2300-20/86243-25/129568

**Priloge poročila:**

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-20/86243-25/129568-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-20/86243-25/129568-M



Evidenčna oznaka: 2300-20/86243-25/129568-T

## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Izvir v naselju Pince  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/129568  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - "Izvir v naselju Pince"  
**Skrbnik vzorca:** Branko Bakan, san. inž.  
**Naročnik:** OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG ZSEG, GLAVNA ULICA 20, 9220 Lendava - Lendva  
**Naročilo:** Naročilnica št. , 4304-0037/2025, z dne 17.01.2025; Ponudba: PO-2300-20/86243-25/91707, z dne 01.01.2025  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.  
**Plan vzorčenja:** DN 243631, 04.12.2025  
**Mesto odvzema:** Lendava, Izvir v naselju Pince  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem  
**Odvzem vzorca** **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 09.12.2025  
**Datum in ura:** 04.12.2025 10:10 **Datum in ura:** 04.12.2025 11:40  
**Odvzel:** Branko Bakan, NLZOH OPKV **Sprejel:** Branko Bakan

## Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Terenske meritve</b>					
Temperatura vode	11.9	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	04.12.25 04.12.25
pH	7.2			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	04.12.25 04.12.25
<i>Meritev opravljena pri T = 11.9 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	809	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	04.12.25 04.12.25
<i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperature kompenzacije aparata</i>					
<i>Meritev opravljena pri T = 11.9 °C</i>					
Vonj	brez posebnosti	#		ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	04.12.25 04.12.25

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Jožica Goričanec, univ. san. inž.

Elektronsko podpisal Jožica Goričanec, univ. san. inž. ob 09.12.2025 10:57

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN  
DRUGIH VZORCEV OKOLJA



**SLOVENSKA  
AKREDITACIJA**  
SIST EN ISO/IEC 17025  
LP-014

Evidenčna oznaka: 4001-20/86243-25/129568-M

## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Izvir v naselju Pince  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/129568; Lab. št.: 25/29081  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - "Izvir v naselju Pince"  
**Skrbnik vzorca:** Branko Bakan, san. inž.  
**Naročnik:** OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG ZSEG, GLAVNA ULICA 20, 9220 Lendava - Lendva  
**Naročilo:** Naročilnica št. , 4304-0037/2025, z dne 17.01.2025; Ponudba: PO-2300-20/86243-25/91707, z dne 01.01.2025  
**Mesto odvzema:** Lendava, Izvir v naselju Pince  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca**

**Datum in ura:** 04.12.2025 10:10

**Odvzel:** Branko Bakan, NLZOH OPKV

**Prevzem vzorca**

**Datum in ura:** 04.12.2025 13:37

**Prevzel:** Ester Veit

**Datum poročila:** 08.12.2025

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	04.12.2025 13:46 06.12.2025 11:11
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	04.12.2025 13:46 08.12.2025 08:59
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	04.12.2025 13:46 05.12.2025 12:55
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	04.12.2025 13:46 05.12.2025 12:55
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	04.12.2025 13:46 06.12.2025 12:00

**Analitik:**  
Eva Miljevič, mag. inž. živ.

**Odgovorna oseba:**  
Mojca Šoštarčič, univ.dipl.mikr.

Elektronsko podpisal Mojca Šoštarčič, univ.dipl.mikr. ob 08.12.2025 11:22:47

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>